



**Výzkumný ústav pozemních staveb
Certifikační společnost, s.r.o.**

Certifikovaný orgán pro výrobky, procesy, kvalifikaci a EPD č.3013 akreditovaný ČIA

vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 3013V - 11 - 0332

Žadatel - výrobce **ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.** IČ: 14613581
Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek-Místek

Na výrobek: **Dráty a pásy ocelové žárově pozinkované**

Typ / varianty výrobku: **Jímací vodič a svod – plná kulatina Ø 8 mm
Zemnicí vodič - plná kulatina Ø 10 mm
Zemnicí vodič - plný pásek 30 x 4 mm
Zemnicí vodič - plný pásek 30 x 3,5 mm**

Výrobní závod: **ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.** IČ: 14613581
Křižíkova 1377, 738 01 Frýdek-Místek

Určené použití výrobku: Pro zemnicí účely jako jímací vodiče, svody a zemnicí vodiče uzemňovacích soustav.

Certifikační orgán pro výrobky a procesy akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., přezkoumal podklady předložené žadatelem, provedl hodnocení vzorku výrobku, prověřil systém řízení výroby a zjistil, že typ výrobku splňuje technické požadavky stanovené v PN VP 42 6407 a v PN VP 42 5367 žadatele a v ČSN EN 50164-2 ed.2:2009, které souvisejí se specifikovanými požadavky a systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci.

Certifikát se vydává na základě protokolu o certifikaci č. P-3013V-11-0332 ze dne 1.4.2011. Prokazuje shodu vlastností vzorků výrobků se specifikovanými požadavky, dále uvádí výsledky zkoušek, vyhodnocení systému řízení výroby, závěry dalších zjištění a popis výrobků nezbytný pro jejich identifikaci.

Tento certifikát je dokladem o vhodnosti použitých výrobků pro stavby ve smyslu § 134, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a potvrzuje, že certifikované výrobky v rozsahu výrobcem určeného použití mohou být navrženy a použity do staveb ve smyslu § 156 zákona č.183/2006 Sb.

Certifikační orgán dohlíží nad systémem řízení výroby žadatelem a kontroluje dodržování vlastností výrobků v rozsahu uvedeném v protokolu o certifikaci.

Platnost certifikátu je vázána na plnění stanovených podmínek uvedených v protokolu o certifikaci a je vázána na kladná zjištění pravidelných dozorů.

Datum vydání: 1.4.2011
Platnost do: 30.4.2014




Ing. Lubomír Keim, CSc.
vedoucí certifikačního orgánu pro výrobky a procesy



Výtisk: 1
K: 11029/1

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810 / 16
IČ: 25052063 DIČ: CZ250 520 63 Tel.: 00420 271 751 148, Fax: 00420 281 017 241; E-mail: info@vups.cz www.vups.cz